

浄水検査結果

子抱浄水場

項目	基準	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日
		R4.4.20	R4.5.25	R4.6.15	R4.7.20	R4.8.17						
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml						
大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)						
カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して0.003 mg/l以下		0.0003 mg/l未満			0.0003 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
水銀及びその化合物	水銀の量に関して0.0005 mg/l以下		0.00005 mg/l未満			0.00005 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
鉛及びその化合物	鉛の量に関して0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
六価クロム化合物	六価クロムの量に関して0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		0.0004 mg/l未満			0.004 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.8 mg/l			0.78 mg/l				mg/l		mg/l
フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して0.8 mg/l以下		0.05 mg/l未満			0.05 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して1.0 mg/l以下		0.1 mg/l未満			0.1 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		0.0002 mg/l未満			0.0002 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		0.005 mg/l未満			0.005 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		0.004 mg/l未満			0.004 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		0.0005 mg/l未満			0.0005 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
塩素酸	0.6 mg/l以下		0.08 mg/l			0.12 mg/l				mg/l		mg/l
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.004 mg/l			0.003 mg/l				mg/l		mg/l
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.004 mg/l			0.003 mg/l未満				mg/l		mg/l未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l				mg/l未満		mg/l
臭素酸	0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.007 mg/l			0.006 mg/l				mg/l		mg/l
トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.004 mg/l			0.003 mg/l未満				mg/l		mg/l
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.003 mg/l			0.002 mg/l				mg/l		mg/l
ブロモホルム	0.09 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		0.008 mg/l未満			0.008 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0 mg/l以下		0.005 mg/l未満			0.005 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.2 mg/l以下		0.02 mg/l未満			0.02 mg/l未満				mg/l		mg/l未満
鉄及びその化合物	鉄の量に関して0.3 mg/l以下		0.03 mg/l未満			0.03 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
銅及びその化合物	銅の量に関して1.0 mg/l以下		0.01 mg/l未満			0.01 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して200 mg/l以下		7.3 mg/l			7.0 mg/l				mg/l		mg/l
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.05 mg/l以下		0.005 mg/l未満			0.005 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
塩化物イオン	200 mg/l以下	8.7 mg/l	11.3 mg/l	9.6 mg/l	11.0 mg/l	10.7 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/l以下		34.0 mg/l			23.0 mg/l				mg/l		mg/l
蒸発残留物	500 mg/l以下		69.0 mg/l			62.0 mg/l				mg/l		mg/l
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		0.02 mg/l未満			0.02 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l未満	mg/l未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l未満	0.00001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l未満	mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
フェノール類	フェノール量に換算して0.005 mg/l以下		0.0005 mg/l未満			0.0005 mg/l未満				mg/l未満		mg/l未満
有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.5 mg/l	0.4 mg/l	0.7 mg/l	0.4 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
pH値	5.8以上~8.6以下	6.8	6.9	6.9	7.0	6.7						
味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味						
臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満
濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満
残留塩素(現地)		0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.5 mg/l	0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l

判定	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合							
気温/水温(°C)	11.3 9.0	25.6 14.2	16.9 14.9	26.7 19.2	29.1 19.5							

浄水検査結果

川口浄水場

項目	基準	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日	採水年月日
		R4.4.20	R4.5.25	R4.6.15	R4.7.20	R4.8.17							
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)							
カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して0.003 mg/l以下		0.0003 mg/l未満			0.0003 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
水銀及びその化合物	水銀の量に関して0.0005 mg/l以下		0.00005 mg/l未満			0.00005 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
鉛及びその化合物	鉛の量に関して0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
六価クロム化合物	六価クロムの量に関して0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		0.004 mg/l未満			0.004 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.64 mg/l			1.13 mg/l			mg/l				mg/l
フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して0.8 mg/l以下		0.05 mg/l未満			0.05 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して1.0 mg/l以下		0.20 mg/l			0.20 mg/l			mg/l				mg/l
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		0.0002 mg/l未満			0.0002 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		0.005 mg/l未満			0.005 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		0.004 mg/l未満			0.004 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		0.0005 mg/l未満			0.0005 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
塩素酸	0.6 mg/l以下		0.05 mg/l未満			0.12 mg/l			mg/l				mg/l
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l			mg/l未満				mg/l未満
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.003 mg/l未満			0.003 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.002 mg/l			0.002 mg/l			mg/l				mg/l
臭素酸	0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.004 mg/l			0.006 mg/l			mg/l				mg/l
トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.003 mg/l未満			0.003 mg/l未満			mg/l				mg/l未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.002 mg/l			0.002 mg/l			mg/l				mg/l
ブロモホルム	0.09 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		0.008 mg/l未満			0.008 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0 mg/l以下		0.007 mg/l			0.006 mg/l未満			mg/l				mg/l未満
アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.2 mg/l以下		0.02 mg/l			0.02 mg/l未満			mg/l				mg/l未満
鉄及びその化合物	鉄の量に関して0.3 mg/l以下		0.03 mg/l未満			0.03 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
銅及びその化合物	銅の量に関して1.0 mg/l以下		0.01 mg/l			0.01 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して200 mg/l以下		10.1 mg/l			10.4 mg/l			mg/l				mg/l
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.05 mg/l以下		0.005 mg/l未満			0.005 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
塩化物イオン	200 mg/l以下	10.5 mg/l	11.4 mg/l	11.1 mg/l	10.8 mg/l	10.9 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/l以下		72 mg/l			83 mg/l			mg/l				mg/l
蒸発残留物	500 mg/l以下		133 mg/l			150 mg/l			mg/l				mg/l
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		0.02 mg/l未満			0.02 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満	mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
フェノール類	フェノール量に換算して0.005 mg/l以下		0.0005 mg/l未満			0.0005 mg/l未満			mg/l未満				mg/l未満
有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.2 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.4 mg/l	mg/l	mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9							
味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味							
臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満
濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満	度未満
残留塩素(現地)		0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.4 mg/l	0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
判定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合			
気温/水温(℃)		12.1	11.1	26.8	13.8	16.2	15.0	27.1	18.1	27.9	18.3		

原水検査結果

項目	基準	第1水源(子抱第1浄水場) (北上川河川水)		第2水源(子抱第2浄水場) (地下水)		第3水源(子抱第2浄水場) (地下水)		第5水源(川口浄水場) (地下水)		第6水源(川口浄水場) (地下水)	
		取水年月日		取水年月日		取水年月日		取水年月日		取水年月日	
		R4.7.20		R4.7.20		R4.7.20		R4.7.20		R4.7.20	
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml
大腸菌	検出されないこと	検出(陽性)	-	不検出(陰性)	-	不検出(陰性)	-	不検出(陰性)	-	不検出(陰性)	-
カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して 0.003 mg/l以下	0.0003	mg/l未満	0.0003	mg/l未満	0.0003	mg/l未満	0.0003	mg/l未満	0.0003	mg/l未満
水銀及びその化合物	水銀の量に関して 0.0005 mg/l以下	0.00005	mg/l未満	0.00005	mg/l未満	0.00005	mg/l未満	0.00005	mg/l未満	0.00005	mg/l未満
セレン及びその化合物	セレンの量に関して 0.01 mg/l以下	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満
鉛及びその化合物	鉛の量に関して 0.01 mg/l以下	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満
ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して 0.01 mg/l以下	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満
六価クロム化合物	六価クロムの量に関して 0.02 mg/l以下	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.008	mg/l	0.004	mg/l未満	0.004	mg/l未満	0.004	mg/l未満	0.004	mg/l未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して 0.01 mg/l以下	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.77	mg/l	1.12	mg/l	1.11	mg/l	0.03	mg/l	0.65	mg/l
フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して 0.8 mg/l以下	0.05	mg/l未満	0.05	mg/l未満	0.05	mg/l未満	0.08	mg/l	0.05	mg/l未満
ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して 1.0 mg/l以下	0.1	mg/l未満	0.1	mg/l未満	0.1	mg/l未満	0.4	mg/l	0.1	mg/l未満
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002	mg/l未満	0.0002	mg/l未満	0.0002	mg/l未満	0.0002	mg/l未満	0.0002	mg/l未満
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005	mg/l未満	0.005	mg/l未満	0.005	mg/l未満	0.005	mg/l未満	0.005	mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004	mg/l未満	0.004	mg/l未満	0.004	mg/l未満	0.004	mg/l未満	0.004	mg/l未満
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0005	mg/l未満	0.0005	mg/l未満	0.0005	mg/l未満	0.0005	mg/l未満	0.0005	mg/l未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05	mg/l未満	0.05	mg/l未満	0.05	mg/l未満	0.05	mg/l未満	0.05	mg/l未満
臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満	0.001	mg/l未満
亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して 1.0 mg/l以下	0.005	mg/l未満	0.005	mg/l未満	0.005	mg/l未満	0.018	mg/l	0.005	mg/l未満
アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して 0.2 mg/l以下	0.58	mg/l	0.02	mg/l未満	0.02	mg/l未満	0.02	mg/l未満	0.02	mg/l未満
鉄及びその化合物	鉄の量に関して 0.3 mg/l以下	0.51	mg/l	0.03	mg/l未満	0.03	mg/l未満	0.44	mg/l	0.03	mg/l未満
銅及びその化合物	銅の量に関して 1.0 mg/l以下	0.01	mg/l未満	0.01	mg/l未満	0.01	mg/l未満	0.01	mg/l未満	0.01	mg/l未満
ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して 200 mg/l以下	5.3	mg/l	4.3	mg/l	4.2	mg/l	14.7	mg/l	5.1	mg/l
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.05 mg/l以下	0.041	mg/l	0.005	mg/l未満	0.005	mg/l未満	0.389	mg/l	0.005	mg/l未満
塩化物イオン	200 mg/l以下	5.7	mg/l	5.7	mg/l	5.7	mg/l	16.3	mg/l	4.3	mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	36.0	mg/l	39.0	mg/l	33.0	mg/l	91.0	mg/l	41.0	mg/l
蒸発残留物	500 mg/l以下	107.0	mg/l	91.0	mg/l	93.0	mg/l	204.0	mg/l	112.0	mg/l
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02	mg/l未満	0.02	mg/l未満	0.02	mg/l未満	0.02	mg/l未満	0.02	mg/l未満
ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001	mg/l	0.000001	mg/l未満	0.000001	mg/l未満	0.000001	mg/l未満	0.000001	mg/l未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001	mg/l未満	0.000001	mg/l未満	0.000001	mg/l未満	0.000001	mg/l未満	0.000001	mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満	0.002	mg/l未満
フェノール類	フェノール量に換算して 0.005 mg/l以下	0.0005	mg/l未満	0.0005	mg/l未満	0.0005	mg/l未満	0.0005	mg/l未満	0.0005	mg/l未満
有機物(TOC)	3 mg/l以下	1.7	mg/l	0.2	mg/l	0.2	mg/l未満	0.5	mg/l	0.4	mg/l
pH値	5.8以上~8.6以下	7.4		6.6		6.5		7.4		7.0	
臭気	異常でないこと	無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
色度	5 度以下	12.0	度	0.5	度未満	0.5	度未満	3.8	度	0.9	度
濁度	2 度以下	6.1	度	0.1	度未満	0.1	度未満	0.8	度	0.1	度未満
アンモニア性窒素		0.05	mg/l未満	0.05	mg/l未満	0.05	mg/l未満	0.09	mg/l	0.05	mg/l未満
	気温/水温(°C)	25.4	18.8	26.0	15.9	26.0	15.4	25.8	14.2	26.2	17.0

クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果

水道施設：子抱浄水場

水 源：子抱第1水源（北上川河川水）

採水地点及び種類：子抱浄水場

原水

採水年月日	天 候 (前日)	天 候 (当日)	気 温 (°C)	水 温 (°C)	クリプトスポリジウム(原虫)	ジアルジア
R4.5.25	晴	晴	21.9	14.5	不検出	不検出
R4.8.17	曇時々雨	晴	26.0	15.0	不検出	不検出

